

空调箱维护保养内容

- 物理清洗（如有必要可以采取化学清洗）初效过滤器及中效过滤器
- 检查组合式空调箱电机的对地绝缘和相间电阻，检查电缆的连接及固定等
- 清洗管道中的水过滤器
- 检查新风机组翅片的换热效果、如有必要可用翅片清洗剂清洗翅片
- 清洗凝结水盘，检查凝结水管是否畅通
- 系统换水时，对空调箱进行放空气
- 对管道保温破坏的重新进行保温，对钢构件的定期除锈
- 检查组合式空调箱的进出水阀门
- 风机皮带的平行度、松紧度检查及调整，并对已到使用寿命的皮带进行更换
- 对轴承定期进行润滑，并对已到使用寿命的轴承进行更换
- 排除机组漏水、不制冷（或制热）等故障